

**Fluchtwegsicherung**

**Systembeispiele**



**Kabelempfehlung**  
 Netzzuleitung: NYM - I 3 x 1,5  
 Systemleitungen: I - Y (ST) Y  
 TL -> GMA = 2 x 2 x 0,6 max. 1000 m  
 TL -> TV = 4 x 2 x 0,6  
 TL -> ST = 4 x 2 x 0,6 max. 50 m  
 TL -> TG/TE = 4 x 2 x 0,6 max. 1.500 m  
 TL -> BL = 2 x 2 x 0,6 max. 50 m  
 TL -> AS = 2 x 2 x 0,6 max. 50 m



**Kabelempfehlung**  
 Netzzuleitung: NYM-I 3 x 1,5  
 TL TMS -> TV 1xx DCW = 4 x 2 x 0,8  
 TL TMS -> ST 3x DCW = 2 x 2 x 0,8  
 TL TMS -> TE xx = 4 x 2 x 0,8  
 TL TMS -> RM\* = 2 x 2 x 0,8  
 TL TMS -> BL\* = 2 x 2 x 0,8  
 LON-Modul -> LON-Gateway = 2 x 2 x 0,8  
 \*über DCW-I/O-Modul

**Anschlagrichtung von Türen nach DIN**

